



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Отделение надзорной деятельности по Багаевскому району управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Московская, 1, ст. Багаевская, 346610 ул. Московская, 1 ст. Багаевская

Ростовской области, 346610 Телефоны: (8257) 32-1-37 факс (8257) 32-1-37

E-mail: 45 gpn_rnd@mail.ru

Предписание №1/2013/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Манычская СОШ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области-начальника управления надзорной деятельности полковника внутренней службы Карасева В.К. № 1 от 31.01.2013. ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. "04" февраля 2013 г. по 12 ч. 00 мин. "06" февраля 2013г

проведена проверка

Начальником отделения надзорной деятельности УНД – главным государственным инспектором УНД Багаевского района по пожарному надзору. майором внутренней службы Козинченко А.В., объекта защиты: МБОУ Манычская СОШ по адресу: Багаевский район, ст. Манычская, ул. Поповкина, 2.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ Манычская СОШ Мальцевой Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить в полном объеме наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охран.	(ППР РФ п.6) В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером	Июль 2013 г	

		телефона для вызова пожарной охраны.		
2.	Утвердить инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	(ПП 390 п. 64) Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	Июль 2013 г	
3.	Обеспечить требуемое количество электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	(ППР РФ п.38). На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	Июль 2013 г	
4.	В инструкции о мерах пожарной безопасности в полном объеме указать лиц, ответственных за обеспечения пожарной безопасности согласно требований п. 462 ППР РФ.	(ППР РФ п.462). В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противоподымной защиты);	Июль 2013 г	
5.	Предоставить в ОНД акты проверки наружного противопожарного водоснабжения.	(ППР РФ п.55) Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого	Июль 2013 г	

		извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения
надзорной деятельности
по Багаевскому району
ГУ МЧС России по РО
Козинченко А.В.


(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

" 06 " 02 20 13 г.



Предписание для исполнения получил: Директор МБОУ Манычская СОШ Малцева Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)

" 06 " 02 20 13 г.


(подпись)